

- Nous avons comptabilisé 1 menuiseries de moins de 1300 x 2500mm ht sur la villa conforme au tableau récapitulatif mais différent du BPU.
- Il n'apparaît pas 3 portes fenêtres dans le DPGF qui pourtant sont bien dans le tableau récapitulatif des bâtiments (Bat D PF2V 1300 x 3000mm ht « D1 Nord ») (Bat E PF2V de 1700 x 3500mm ht « E1 Est ») (Bat G PF2V d 1700 x 3500mm « G1 Est »).
- Option Amphis, est établi conforme au DPGF « Menuiserie bois + store enrouleur ».
- Nous ne pourrons pas répondre à la norme PMR dans certain cas de configuration des menuiseries existantes (Allège trop haute).
- Les Rejingots seront reconstitués par nos soins lors de la pose de la nouvelle menuiserie.
- Nous n'avons pas prévu d'entrebâilleur dans notre offre.

19.1.1. TRAITEMENT ET FINITION

- Le traitement et la finition des bois seront fait conformément au procès NABOCO.
- Notre entreprise est certifiée Naboco (N° d'agrément 08-01-002) ce qui permet d'assurer une technique rigoureuse d'application et de gestion des déchets dans le respect de l'environnement (eau usées). Voir documentation jointe.
- La garantie de bonne tenue de 10 ans sur les tons opaques et de 6 ans sur les peintures transparentes est donnée par la société d'assurance L'Auxiliaire.
Elle est conforme au niveau 8 selon la NFP 23 305
- Les peintures Naboco ont reçu l'agrément pour les jouets en bois
- La finition des menuiseries extérieures par peinture sera faite en usine, elle correspond au référentiel NABOCO respectueux des produits environnementaux et offre une garantie de bonne tenue.
- La garantie de peinture des menuiseries que nous vous offrons correspond à une certification Naboco (lire en détail dans article ci-après).
- Outre ses performances environnementales cette certification vous donne la garantie par assureur (compagnie Auxiliaire) et ce quelle que soit la cause des problèmes liés à la peinture.
- En effet notre garantie intègre toutes les composantes des produits finis que nous vous livrons (qualité du bois, hygrométrie des substrats, conditions d'application, process 'application etc) et non pas seulement une garantie de la peinture appliquée désolidarisée de la qualité du substrat (par exemple qualité où déformation du bois qui sert au support).

19.1.2. PERFORMANCES

- De manière générale, les performances de nos menuiseries nous permettent d'assurer :
- Pour une menuiserie à 2 vantaux équipée d'un vitrage à isolation thermique renforcée de 4 + 18 + 4 : Un classement AEV de A4 E6B VC2, un coefficient U_w de 1,3 W/(m².K) et une performance acoustique de 30db Ra,tr.
- Toute adaptation en matière de dimension, quincaillerie, composition du vitrage, principe de fonctionnement et mise en œuvre est susceptible de modifier les résultats ci-dessus.